

## Rapporto di Prova n° 19-QA05307

Monselice (PD), 15/05/2019

Provenienza: ALMENNO S. BARTOLOMEO

Spettabile:

**HIDROGEST S.p.A.**

Via Privata Bernasconi, 13

24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII BG

Campione n°: **19-QM00825**

Descrizione: **Acqua uso potabile ROCCOLONE SERBATOIO VIA DE GASPERI ALMENNO S. BARTOLOMEO**

Id scadenza: **19S008327**

Modalità di prelievo: Istantaneo da Committente

Data prelievo:

05/02/2019

Data arrivo: 06/02/2019

Data inizio analisi: 07/02/2019

Riferimento limiti (VP - VC): Decreto Legislativo del 2 Febbraio 2001 n° 31 e successive modifiche ed integrazioni.

| Parametro                                                            | Valore           | U      | Unità di misura | VP Min-Max | VC Min-Max | Data fine | Metodo di prova                                                                                   | Lab |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nitrati                                                              | <b>11,5</b>      | ± 1,0  | mg/L NO3        | 50         |            | 21/02/19  | APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D  |     |
| Nitriti                                                              | <b>&lt; 0,05</b> |        | mg/L NO2        | 0.50       |            | 21/02/19  | APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D  |     |
| [(nitrato/50)+(nitrito)]/3 (vedi nota 5 parte B All. 1 Dlgs 31/2001) | <b>0,0768</b>    |        | .               | 1          |            | 15/05/19  | APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D* |     |
| Cloriti                                                              | <b>&lt; 70</b>   |        | µg/L ClO2-      | 700        |            | 21/02/19  | APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D  |     |
| Ammonio                                                              | <b>&lt; 0,05</b> |        | mg/L NH4        | 0.50       |            | 21/02/19  | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003                                                                    |     |
| Cloruri                                                              | <b>8,42</b>      | ± 0,87 | mg/L Cl         | 250        |            | 21/02/19  | APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D  |     |
| Colore                                                               | <b>&lt; 2</b>    |        | Hazen           |            |            | 15/02/19  | APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003*                                                                 |     |
| Conducibilità                                                        | <b>337</b>       | ± 31   | µS/cm a 20°C    | 2500       |            | 12/02/19  | APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 2510 B           |     |
| pH                                                                   | <b>7,74</b>      | ± 0,11 |                 | 6.5 9.5    |            | 12/02/19  | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003                                                                    |     |
| Odore                                                                | <b>1</b>         |        | Tasso di dil    |            |            | 15/02/19  | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003*                                                                   |     |
| Solfati                                                              | <b>33,4</b>      | ± 2,9  | mg/L SO4        | 250        |            | 21/02/19  | APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D  |     |
| Torbidità                                                            | <b>&lt; 0,4</b>  |        | NTU             |            |            | 12/02/19  | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003*                                                                   |     |
| Clorati                                                              | <b>&lt; 0,1</b>  |        | mg/L ClO3-      |            |            | 21/02/19  | APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, ed 23nd 2017, 4110 B + 4110 D  |     |

U = Incertezza estesa/Intervallo di Confidenza, VP = Valore di Parametro, VC = Valore Consigliato.

Per i metodi APAT CNR IRSA man 29 2003 il campionamento (1030) è escluso dall'accreditamento

Criterio sommatorie: il limite di quantificazione di ciascuna sommatoria è pari al limite di quantificazione del parametro meno sensibile (quello avente valore assoluto più elevato). Alla sommatoria concorrono tutti gli analiti uguali o maggiori del proprio limite di quantificazione (a ciascun parametro inferiore al limite di quantificazione è invece attribuito valore nullo).

Le incertezze di misura sono state valutate utilizzando un fattore di copertura 2, determinato da un livello di probabilità del 95%. Per ogni composto, il valore riportato si intende senza l'applicazione del recupero. Se non diversamente specificato, il recupero è compreso nel range di accettabilità del metodo.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile di Laboratorio.

I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova così come ricevuti. - Opinioni ed interpretazioni non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA.

\* Le prove asteriscate non sono accreditate da ACCREDIA.

Firmato digitalmente dal Dr. Giovanni Bergamaschi  
Iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto n° 904 sez. A  
Certificato n° 201650105921, Valido e non revocato  
(Responsabile Tecnico di laboratorio)

### Documento conservato nell'ARCHIVIO INFORMATICO di Veolia Acqua Servizi Srl

Documento che se stampato su carta diviene: "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale".

Pagina 1 di 1

#### Veolia Acqua Servizi Srl

Società soggetta a direzione e coordinamento di Siram SpA

C.F. e P.I. 08867700968 - Iscritta al RI di Mantova  
REA MN 261071 - Capitale Sociale 500.000 €

#### Sede legale:

Via Rodoni, 25 - 46037 Roncoterrara (MN)  
Tel. +39 0376 663769 - Fax +39 0376 6641 81

#### Laboratorio accreditato:

Via Lombardia, 12 - 35043 Monselice (PD)  
Tel. +39 0429 785111 - Fax +39 0429 780540



LAB N° 0174