

## Rapporto di Prova n° 19-QA10544

Monselice (PD), 02/05/2019

Provenienza: PALAZZAGO

Spettabile:

**HIDROGEST S.p.A.**

Via Privata Bernasconi, 13

24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII BG

I parametri determinati in campo inseriti nel presente Rapporto di Prova sono stati eseguiti dal Committente e riportati sul verbale di campionamento.

Campione n°: **19-QM01844**

Descrizione: **Acqua uso potabile RETE CIMITERO BURLIGO VIA BURLIGO PALAZZAGO**

Id scadenza: **19S011268**

Modalità di prelievo: Istantaneo da Committente

Data prelievo: 13/03/2019

Data arrivo: 15/03/2019

Data inizio analisi: 13/03/2019

Riferimento limiti (VP - VC): Decreto Legislativo del 2 Febbraio 2001 n° 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Parametro	Valore	U	Unità di misura	VP Min-Max	VC Min-Max	Data fine	Metodo di prova	Lab
Cloro attivo libero (residuo libero)	<b>0,0600</b>		mg/L Cl2		0.2	13/03/19	A01CLOROLIB Rev.0 2014 *	D
Temperatura	<b>9,0</b>		°C			13/03/19	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 *	D
Coliformi (Batteri coliformi a 37°C)	<b>0</b>		UFC/100 ml	0		21/03/19	UNI EN ISO 9308-1: 2014	
Escherichia coli	<b>0</b>		UFC/100 mL	0		21/03/19	UNI EN ISO 9308-1: 2014	
Ricerca ed enumerazione di enterococchi intestinali	<b>0</b>		UFC/100 mL	0		21/03/19	ISO 7899-2: 2003	
Conteggio colonie a 36°C	<b>&lt; 1</b>		UFC/mL			21/03/19	UNI EN ISO 6222: 2001	
Conteggio colonie a 22°C	<b>&lt; 1</b>		UFC/mL			21/03/19	UNI EN ISO 6222: 2001	
Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	<b>0</b>		UFC/100 ml	0		21/03/19	D.Lgs. n° 31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All III	
Ricerca Salmonella spp	<b>Assente</b>		/l L	Assente		26/03/19	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003	
Conta Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b>		UFC/250 mL	0		21/03/19	UNI EN ISO 16266: 2008	
Conta Stafilococchi patogeni	<b>0</b>		UFC/250 ml	0		21/03/19	UNI 10678: 1998	
Shigella	<b>Assente</b>		/l L	Assente		21/03/19	ISTISAN 2007/05- ISS A 012 B rev.00 *	
Batteriofagi Anti E. Coli	<b>Assente</b>		UFP/5 ml	Assenti		26/03/19	ISTISAN 2007/05- ISS A 008 B rev.00 *	
Conta Funghi	<b>0</b>		UFC/100 ml			26/03/19	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 164 ISS A 016B	

**U = Incertezza estesa/Intervallo di Confidenza, VP = Valore di Parametro, VC = Valore Consigliato, D = analisi eseguita in campo.**

Per i metodi APAT CNR IRSA man 29 2003 il campionamento (1030) è escluso dall'accreditamento

L'espressione dei risultati microbiologici è conforme alla norma ISO 8199: 2005.

Le incertezze di misura sono state valutate utilizzando un fattore di copertura 2, determinato da un livello di probabilità del 95%. Per ogni composto, il valore riportato si intende senza l'applicazione del recupero. Se non diversamente specificato, il recupero è compreso nel range di accettabilità del metodo.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile di Laboratorio.

I dati si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova così come ricevuti. - Opinioni ed interpretazioni non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA.

\* Le prove asteriscate non sono accreditate da ACCREDIA.

Firmato digitalmente dalla D.ssa Federica Soriani  
Iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi n° 053070 sez. A  
(Responsabile Settore Microbiologia)

Firmato digitalmente dal Dr. Giovanni Bergamaschi  
Iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto n° 904 sez. A  
Certificato n° 201650105921, Valido e non revocato  
(Responsabile Tecnico di laboratorio)

### Documento conservato nell'ARCHIVIO INFORMATICO di Veolia Acqua Servizi Srl

Documento che se stampato su carta diviene: "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale".

#### Veolia Acqua Servizi Srl

Società soggetta a direzione e coordinamento di Siram SpA

C.F. e P.I. 08867700968 - Iscritta al RI di Mantova  
REA MN 261071 - Capitale Sociale 500.000 €

#### Sede legale:

Via Rodoni, 25 - 46037 Rancoterrara (MN)  
Tel. +39 0376 663769 - Fax +39 0376 6641 81

#### Laboratorio accreditato:

Via Lombardia, 12 - 35043 Monselice (PD)  
Tel. +39 0429 785111 - Fax +39 0429 780540

